

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное учреждение  
«Детский сад № 49»

672039, Г. Чита, ул. Гагарина 8 Г  
Тел. 8(3022) 92-76-74  
e-mail : [mbdou-49.chita@mail.ru](mailto:mbdou-49.chita@mail.ru)

Исх. № 420 от 24.12.2020г

**Отчет**  
**о выполнении Предписания №476 от 27.12.2019г**

<i>Предписание</i>	<i>Мероприятия по устранению</i>
Привести в соответствие с ростом детей размеры столов и стульев в группах №1,5,8,4,11. Представить акт выполненных работ	В группах № 1, 5, 4,11,8 мебель (столы и стулья) приведены в соответствии с ростом детей.  Акт выполненных работ прилагается.
Провести ревизию осветительных приборов, обеспечить в соответствии с требованиями нормируемые уровни искусственной освещенности, не менее 200 лк в приемных группах № 1, 7, 9, 5, 8, 6 , в двух игровых группах № 9,10, спортивном зале. Представить акт выполненных работ.	Проведена ревизия осветительных приборов. Заменены приборы искусственной освещенности (установлены светодиодные приборы) в приемных групп № 1,7,5. В групповых комнатах №11, 6, 4, 9, 10, в спортивном зале. В приемной группы № 6 произведена замена ламп накаливания. В светильники установлены энергосберегающие лампы 2 штуки (технические характеристики: мощность -30 Вт (выдает 300Вт) цветовая температура – 4000К, световой поток- 2700лм)  В приемной группы № 8 произведена замена ламп накаливания. В светильники установлены энергосберегающие лампы 2 штуки (технические характеристики: мощность -30 Вт (выдает 300Вт) цветовая температура – 4000К, световой поток- 2700лм)  В групповом помещении группы № 9 произведена замена ламп накаливания. В светильники установлены энергосберегающие лампы 10 штук: (технические характеристики: мощность -30 Вт (выдает 300Вт) цветовая температура – 4000К, световой поток- 2700лм)



<p>Обеспечить контроль (определить ответственных лиц) за нормами вложения витамина С для детей до 3-х лет – 35 мг на порцию; С 3 до 7 лет – 50 мг на порцию. Представить информацию о выполнении.</p>	<p>Издан приказ № 100 А от 30.09.2020г «О витаминизации питания». Определено ответственное лицо за нормами вложения и ведением «Журнала С-витаминизации»</p> <p>Копия приказа прилагается</p>
<p>Обеспечить контроль (определить ответственных лиц) за нормами вложения сырья (белков, жиров, углеводов, калорийности ) и технологией приготовления (согласно технологических карт) при производстве готовых блюд. Представить информацию о выполнении.</p>	<p>Издан приказ № 83А от 30.08.2020г «Об утверждении графика закладки основных продуктов питания в котел в 2020-2021 учебном году» Определено ответственное лицо за нормами вложения сырья и ведением «Журнала закладки основных продуктов в котел».</p> <p>Копия приказа прилагается</p>
<p>Обеспечить в 2-х спальнях комнатах групп №10,11 расстановку кроватей с учетом свободного прохода между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.</p>	<p>Кровати в спальнях помещениях расставлены с учетом свободного прохода. (фото прилагаются)</p>
<p>В основном здании оборудовать на отопительные приборы ограждающие устройства</p>	<p>Запланированы бюджетные ассигнования на 2021 гг.</p>
<p>Относительную влажность воздуха в группах № 1,5,7,8,9 (приемная, игровая, спальная), спортивный зал привести в соответствие с нормируемым показателем 40-60%</p>	<p>В группы № 1,5,7,8,9 приобретены увлажнители воздуха (фото прилагаются).</p>
<p>Оборудовать гибкими шлангами с душевой насадкой моечные раковины в буфетных группах №5, 9,10,11,3.</p>	<p>Оборудованы гибкими шлангами моечные в группах № 3, 5, 9, 10, 11. Фото прилагаются.</p>
<p>Оборудовать 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды в моечной на пищеблоке.</p>	<p>2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды в пищеблоке установлена.</p>

Заведующая МБДОУ №49



Ж.В.Пешина